

## INFORME DE ANÁLISIS

**Nº DE ANÁLISIS:****2207236**

**SOLICITANTE:** Ayuntamiento de Felanitx  
Pza Constitucion,1  
07200, Felanitx  
Baleares. España  
971 58 00 51

Fecha de inicio de análisis: 14/07/2022  
Fecha de fin de análisis: 28/07/2022  
Fecha de emisión del informe: 28/07/2022

### DATOS MUESTRA

**Fecha de recogida:** 13/07/2022**Fecha de recepción:** 14/07/2022**Lugar de recogida:** En Felanitx.**Descripción:** Muestra de agua de red Felanitx, Brigada (punto de control). Recogida en bote estéril.

### RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Nitrato	<b>54,5</b>	mg/L	50	PE000193

### Base de la catalogación:

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.

Según el desarrollo del artículo 27.7 del Real Decreto 140/2003, si el valor del análisis está fuera del valor o rango paramétrico y el dictamen del análisis es "conforme con incumplimiento", se considera "agua apta para el consumo con exceso o incumplimiento en el parámetro" y está resaltado en color naranja. En estos casos, se deben aplicar medidas correctoras.

Si el dictamen del análisis es "No conforme", se considera "agua no apta para el consumo humano" y el valor está resaltado en rojo.

**Dictamen:** No conforme

*Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados.*

**Observaciones:**



LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

C/Gran Vía Asima, 29, 2º Planta – 07009 Palma de Mallorca

Telf. 971 432 229 – Fax. 971 432 786

[gerencia@grupocontrol.info](mailto:gerencia@grupocontrol.info)

[www.grupocontrol.info](http://www.grupocontrol.info)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. del Mar Porras".

María del Mar Porras Alarcón  
Directora Técnica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Grau Blasco".

Mario Grau Blasco  
Técnico Analista