

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 412523 / 2025

DATOS DEL CLIENTE

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Plaça de la Constitució,1 07200 FELANITX NIF P0702200G

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra

GRIFO CONSUMIDOR AYUNTAMIENTO

Tipo de muestra

Agua de Consumo (RD 3/2023)

Fecha entrada

11/12/2025 - 07:30

Fecha inicio / finalización

10/12/2025 - 19/12/2025

Cantidad y Envases

1360ml, 1PET, 1PET(HNO3), 1VBT(HCl+Na2S2O3), 1PE+Tiosulfato, 1VBT(Na2S2O3)

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por

IPROMA S.L.U.

Población

FELANITX (ILLES BALEARS)

Fecha toma

10/12/2025 - 09:05

Toma de muestra

Simple

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Cloro residual libre "in situ"	COL/001-a	0,05 mg/L	1,0 mg/L	0,27	±0,04	mg/L (1)

Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006					
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Recuento de microorganismos aerobios a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	67	44-100	UFC/ml (1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	<3,0		mg/L Pt/Co (1)
Turbidez	NF/001-a	0,30 UNF	4 UNF	0,41	±0,06	UNF (1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	7,8	±0,2	Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	999	±80	µS/cm (1)
Plomo	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	2,2	±0,3	µg/L (1)
Cloruro de vinilo	CGM/026-a	0,15 µg/L	0,50 µg/L	<0,15		µg/L (1)
Bisfenol A	CLMS/019-a	0,05 µg/L	2,5 µg/L	<0,05		µg/L (1)

Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Química), Jose Luis Aranda Mares (Jefe sección Cromatografía)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

AMD: Actividad Mínima Detectable.

Los parámetros analizados cumplen con los límites establecidos en el Anexo I del RD 140/03 (partes A, B1, B2 y C) que regula los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.

Los parámetros analizados cumplen con los límites establecidos en el Anexo I del RD 140/03 (partes A, B1, B2 y C) que regula los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.

Método UNE-EN ISO 6222:1999. Siembra en profundidad / Agar Extracto de levadura / 22 ± 2°C / 68 ± 4 horas.

Emitted in Castellón a 19 de Diciembre de 2025

Firmado electrónicamente por:

EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492

Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.

Cargo: Director General

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8,
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local. 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5,
Platja de Palma, Palma.
07610 BALEARES
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10. Parets del Vallès.
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camíño vello de Santiago,
24. Bajo. 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial.
Factoría comercial, Nave 13.
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17. Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

C/General Llorens,
27-29
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476