

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 144357 / 2025

DATOS DEL CLIENTE

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Plaça de la Constitució, 1 07200 FELANITX NIF P0702200G

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra

PM PABELLON MUNICIPAL

Tipo de muestra

Agua de Consumo (RD 3/2023)

Fecha entrada

17/05/2025 - 07:30

Fecha inicio / finalización

16/05/2025 - 27/05/2025

Fecha inic. / final. Legionella

17/05/2025 - 27/05/2025

Instalación

Sistemas de refrigeración-humidificación y nebulizadores

Cantidad y Envases

2100ml, 1PET, 2PE+Tiosulfato, 1PET(HNO3)

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por

IPROMA S.L.U.

Lugar de la toma de muestra

GRIFO

Población

FELANITX (ILLES BALEARS)

Fecha toma

16/05/2025 - 09:40

Toma de muestra

Simple

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO

METODO

RD 3/2023

RESULTADO

UNIDADES

Cloro residual libre "in situ"

COL/001-a

1,0 mg/L

0,39 mg/L

(1)

Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO

METODO

RD 3/2023

RESULTADO

UNIDADES

Toma de muestra aguas y residuos líquidos

P-LB-TM-006

Escherichia coli

UNE-EN ISO 9308-1

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

(1)

Recuento de

microorganismos aerobios a 22°C

UNE-EN ISO 6222/1999

100 UFC/ml

68 UFC/ml

(1)

Color

EA/002-a

15 mg/L Pt/Co

<3,0 mg/L Pt/Co

(1)

Turbidez

NF/001-a

4,0 UNF

<0,30 UNF

(1)

pH

EL/002-a

9,5 Unidad pH

7,9 Unidad pH

(1)

Conductividad a 20°C

EL/001-a

2500 µS/cm

1 277 µS/cm

(1)

Plomo

ICP-MS/002-a

10 µg/L

1,3 µg/L

(1)

Recuento de

Legionella sp

UNE-EN ISO 11731:2017

100 UFC/1L

n.d. UFC/1L

(1)

Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

Método UNE-EN ISO 6222: Siembra en profundidad / Agar Extracto de levadura / 22 ± 2°C / 68 ± 4 horas.

Muestra analizada según la Norma ISO 11731:2017 siguiendo el procedimiento 8, 9 y 10 del Anexo J; Medio A (BCYE) y Medio C (GVPC).

Volumen de muestra analizado para el parámetro de Legionella: 1 L.

n.d.: No detectado. Límite de detección teórico 25 UFC/1L.

Firmado electrónicamente por:

EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492

Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.

Cargo: Director General

Emitido en Castellón a 27 de Mayo de 2025

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

C/ Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Calle General
Llorens, 27-29
46015 - VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Citec. C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico
nº24 bajo, 36419 -
PONTEDRA
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camíño vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial nave 13
21007 - HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5
07610 - PALMA
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476