

INFORME DE ENSAYO
Nº DE REFERENCIA: 58103 / 2026
DATOS DEL CLIENTE
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
Plaça de la Constitució, 1 07200 FELANITX NIF P0702200G
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra **PM PABELLON MUNICIPAL**
 Tipo de muestra **Agua de Consumo (RD 3/2023 - RED)**
 Fecha entrada **26/02/2026 - 07:30**
 Fecha inicio / finalización **25/02/2026 - 08/03/2026**
 Fecha inic. / final. Legionella **26/02/2026 - 08/03/2026**
 Instalación **Sistemas de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria (acumuladores, depósitos y**
 Cantidad y Envases **2100ml, 1PET, 2PE+Tiosulfato, 1PET(HNO3)**

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por **IPROMA S.L.U.**
 Población **FELANITX (ILLES BALEARS)**
 Fecha toma **25/02/2026 - 09:25**
 Toma de muestra **Simple**

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 - RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Cloro residual libre "in situ"	COL/001-a	0,05 mg/L	1,0 mg/L	0,31	±0,05	mg/L (1)

Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 - RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006					
<i>Escherichia coli</i>	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Recuento de microorganismos aerobios a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	<1		UFC/ml (1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	<3,0	±0,3	mg/L Pt/Co (1)
Turbidez	NF/001-a	0,30 UNF	4 UNF	<0,30	±0,05	UNF (1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	7,8	±0,2	Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	1 051	±84	µS/cm (1)
Plomo	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	1,6	±0,2	µg/L (1)
Recuento de <i>Legionella</i> sp	UNE-EN ISO 11731:2017		100 UFC/1L	n.d.		UFC/1L (1)

Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

Método UNE-EN ISO 6222:1999. Siembra en profundidad / Agar Extracto de levadura / 22 ± 2°C / 68 ± 4 horas.

 Muestra analizada según la Norma ISO 11731:2017 siguiendo el procedimiento 8, 9 y 10 del Anexo J; Medio A (BCYE) y Medio C (GVPC).
 Volumen de muestra analizado para el parámetro de Legionella: 1 L.

La incertidumbre de los resultados con valor <LC se refiere a la obtenida en validación en el valor paramétrico del límite de cuantificación.

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN


 Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/
CASTELLÓN

 Calle Lituania, 6-8,
 12006
 CASTELLÓN
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

 C/ Pablo Iglesias,
 34-36, Local. 50018
 ZARAGOZA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

BALEARES

 Carrer de l'Albatros, 5,
 Platja de Palma, Palma.
 07610 BALEARES
 Tel.: 964 25 10 72
 Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

 Carrer del Garbí, 13. Local
 10, Parets del Vallès.
 08150 BARCELONA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

GALICIA

 Camiño vello de Santiago,
 24. Bajo. 36419
 PONTEVEDRA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

HUELVA

 Parque Huelva Empresarial.
 Factoría comercial, Nave 13.
 21007 HUELVA
 Tel.: 959 256 486
 Fax.: 964 210 476

MADRID

 Avda. Pirineos, 9. Nave
 17. Pol. Industrial Sur.
 28700 MADRID
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

SEVILLA

 Parque Tecnológico Citec.
 C/ Manuel Trillo, 21.
 41120 SEVILLA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

VALENCIA

 C/General Llorens,
 27-29
 46010 VALENCIA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

INFORME DE ENSAYO
Nº DE REFERENCIA: 58103 / 2026

n.d.: No detectado. Límite de detección teórico 25 UFC/1L.

Emitido en Castellón a 8 de Marzo de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN


Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

Página 2 de 2

www.eurofins-environment.es - iproma@etib.eurofins.com
CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local. 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5.
Platja de Palma. Palma.
07610 BALEARES
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès.
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camíño vello de Santiago,
24. Bajo. 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial.
Factoría comercial. Nave 13.
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17. Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

C/General Llorens,
27-29
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476