

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 18803 / 2026

DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE FELANITX Plaça de la Constitució,1 07200 FELANITX NIF P0702200G																		
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	Identificación de la muestra SALIDA POZO VIA ARGENTINA 2 Tipo de muestra Agua Pozo (3/2023 BRUTA) Fecha entrada 23/01/2026 - 07:30 Fecha inicio / finalización 23/01/2026 - 24/01/2026 Cantidad y Envases 250ml, 1PE+Tiosulfato																		
DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por IPROMA S.L.U. Población FELANITX (ILLES BALEARS) Fecha toma 22/01/2026 - 10:30 Toma de muestra Simple																		
RESULTADOS LABORATORIO	<table> <tr> <th>PARAMETRO</th><th>METODO</th><th>3/2023 BRUTA</th><th>RESULTADO</th><th>UNIDADES</th></tr> <tr> <td>Toma de muestra aguas y residuos líquidos</td><td>P-LB-TM-006</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Colifagos somáticos</td><td>UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024</td><td>50 UFP/100mL</td><td><1</td><td>UFP/100mL (1)</td></tr> </table>				PARAMETRO	METODO	3/2023 BRUTA	RESULTADO	UNIDADES	Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006				Colifagos somáticos	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024	50 UFP/100mL	<1	UFP/100mL (1)
PARAMETRO	METODO	3/2023 BRUTA	RESULTADO	UNIDADES															
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006																		
Colifagos somáticos	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024	50 UFP/100mL	<1	UFP/100mL (1)															
Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)																			

Emitido en Castellón a 24 de Enero de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN


Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

Página 1 de 1

www.eurofins-environment.es - iproma@etib.eurofins.com
CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8,
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local. 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5,
Platja de Palma, Palma.
07610 BALEARES
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13, Local
10, Parets del Vallès.
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camión vello de Santiago,
24, Bajo. 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13.
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9, Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec,
C/ Manuel Trillo, 21,
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

C/General Llorens,
27-29
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476