eurofins | IPROMA

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 217829 / 2026

DATOS DEL CLIENTE	**AYUNTAMIENTO DE FELANITX** **Plaça de la Constitució,1 07200 FELANITX NIF P0702200G**
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
Identificación de la muestra	**PM C/ERNEST MESTRE, 49** **ANALISIS CONTROL RED DISTRIBUCION**
Tipo de muestra	**Agua de Consumo (RD 3/2023 - RED)**
Fecha entrada	**26/06/2026 - 07:30**
Fecha inicio / finalización	**25/06/2026 - 30/06/2026**
Cantidad y Envases	**1000ml, 1PET, 1PE+Tiosulfato**
DATOS DE TOMA DE MUESTRA	
Realizada por	**IPROMA S.L.U.**
Población	**FELANITX (ILLES BALEARS)**
Fecha toma	**25/06/2026 - 13:35**
Toma de muestra	**Simple**

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 - RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Cloro residual libre "in situ"	COL/001-a	0,05 mg/L	1,0 mg/L	**0,43**	±0,06	mg/L	(1)

Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 - RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006						
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Enterococos intestinales	UNE-EN ISO 7899-2:2001		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Coliformes totales	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Recuento de microorganismos aerobios a 22ºC	UNE-EN ISO 6222: 1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	**<1**		UFC/ml	(1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	**<3,0**		mg/L Pt/Co	(1)
Sabor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(1)
Olor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	**7,7**	±0,2	Unidad pH	(1)
Conductividad a 20ºC	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	**992**	±79	µS/cm	(1)
Turbidez	NF/001-a	0,30 UNF	4 UNF	**<0,30**		UNF	(1)

Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

Método UNE-EN ISO 6222:1999. Siembra en profundidad / Agar Extracto de levadura / 22 ± 2ºC / 68 ± 4 horas.

Emitido en Castellón a 30 de Junio de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/