

INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 307910 / 2026		
DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE FELANITX Plaça de la Constitució,1 07200 FELANITX NIF P0702200G			
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	Identificación de la muestra Tipo de muestra Fecha entrada Fecha inicio / finalización Cantidad y Envases			
	SALIDA POZO ES COLLET Agua Pozo (RD 3/2023 ETAP) 08/09/2026 - 07:30 08/09/2026 - 09/09/2026 250ml, 1PE+Tiosulfato			
DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por Población Fecha toma Toma de muestra			
	IPROMA S.L.U. FELANITX (ILLES BALEARS) 07/09/2026 - 09:35 Simple			
RESULTADOS LABORATORIO				
PARAMETRO	METODO	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006			
Colifagos somáticos	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024	0 UFP/100mL	0 UFP/100mL	(1)
Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)				

Emitido en Castellón a 9 de Septiembre de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

