

INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 307908 / 2026	
DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE FELANITX Plaça de la Constitució,1 07200 FELANITX NIF P0702200G		
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	Identificación de la muestra Tipo de muestra Fecha entrada Fecha inicio / finalización Cantidad y Envases		
	SALIDA POZO VIA ARGENTINA 2 Agua Pozo (RD 3/2023 ETAP) 08/09/2026 - 07:30 08/09/2026 - 09/09/2026 250ml, 1PE+Tiosulfato		
DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por Población Fecha toma Toma de muestra		
	IPROMA S.L.U. FELANITX (ILLES BALEARS) 07/09/2026 - 09:25 Simple		
RESULTADOS LABORATORIO			
PARAMETRO	METODO	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006		
Colifagos somáticos	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024	0 UFP/100mL	0 UFP/100mL (1)
Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)			

Emitido en Castellón a 9 de Septiembre de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

